



- 1 = Atlas
- 23 = Buffervat
- 36 = Systeem circulatiepomp (selectie en levering installateur)
- 37 = Onschakelklep koeling
- 50 = Buitenvoeler (meegeleverd bij WP)
- 51 = Systeem aanvoersensor
- 72 = Mengklep bi-valente sturing
- 75 = Inlaatcombinatie (levering installateur)
- 86 = Overstort 3 bar (levering installateur)
- 91 = Kogelkraan met ingebouwde filter (meegeleverd bij WP)
- 93 = Magnetfilter (te voorzien door installateur)
- 94 = Bronopvolset (meegeleverd bij WP)
- 96 = Afsluiter
- 100 = Overstort 3 bar (meegeleverd bij WP)
- 111 = Bronexpansievat (meegeleverd bij WP)
- 113 = Expansievat cv (te voorzien door installateur)
- 115 = Koelmodule Possief (EM3 kaart is noodzakelijk)
- 117 = CV-ketel

PRINCIPESCHEMA VAN INSTALLATIE - NIET VOOR INSTALLATIE DOELEINDEN

		<b>Janssoniushof 51</b> 5141 MP Waalwijk 0416 77 66 58	
<b>ADVIESTEKENING</b>			
<b>Atlas opstelling buffer bi-valent</b>		WILZIGING A - B -	DATUM PAR.
GET.	HK	FORM.	SCHAAL
GEZ.	21-03-2020	A-4	NVT
www.kleincomforttechniek.nl		TEKNR.	KCT-A05
		PAGINA NR.	1