


- 1 = Calibra
- 18 = MBH 200 of 300
- 23 = Buffervat
- 36 = Systeem circulatiepomp (selectie en levering installateur)
- 50 = Buitenvoeler (meegeleverd bij WP)
- 75 = Inlaatcombinatie (levering installateur)
- 86 = Overstort 3 bar (levering installateur)
- 91 = Mogelkraan met ingebouwde filter (meegeleverd bij WP)
- 93 = Magneetfilter (te voorzien door installateur)
- 94 = Bronopvulset (meegeleverd bij WP)
- 96 = Afsluiter
- 100 = Overstort 3 bar (meegeleverd bij WP)
- 111 = Bronexpansievat (Meegeleverd bij WP)
- 113 = Expansievat cv (te voorzien door installateur)

PRINCIPESCHEMA W-INSTALLATIE - NIET VOOR INSTALLATIE DOELEINDEN

 <p><b>Janssoniushof 51</b> 5141 MP Waalwijk 0416 77 66 58</p>		<p><b>ADVESTEKENING</b></p>		H -		E -		B -		A -		WILZIGING		DATUM		PAR.	
				Calibra basis		opstelling met		extra boiler		SCHAAL		NVT		PAGINA NR.		1	
<p>GET. HK 20-03-2020 FORM. A-4</p>		<p>GEZ. www.kleincomforttechniek.nl</p>		<p>TEKNR. KCT-C04</p>		<p>www.kleincomforttechniek.nl</p>											