



- 1 = Calibra
- 23 = Buffervat
- 36 = Systeem cv pomp (selectie en levering installateur)
- 37 = Omschakelklep koeling
- 50 = Buitenvoeler (meegeleverd bij WP)
- 86 = Overstort 3 bar (levering installateur)
- 91 = Kogelkraan met ingebouwde filter (meegeleverd bij WP)
- 93 = Magneetfilter (te voorzien door installateur)
- 94 = Bronopulset (meegeleverd bij WP)
- 96 = Afsluiter
- 100 = Overstort 3 bar (meegeleverd bij WP)
- 111 = Bronexpansievat (Meegeleverd bij WP)
- 113 = Expansievat cv (te voorzien door installateur)
- 115 = Koelmodule Passief (EM3 kaart is noodzakelijk)

PRINCIPESCHEMA W-INSTALLATIE - NIET VOOR INSTALLATIE DOELEINDEN

Janssoniushof 51
5141 MP
Waalwijk
0416 77 66 58

H	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Calibra Koeling & buffer

ADVESTEKENING

WILZIGING	A	B	-	-
DATUM	PAR.			

GET.: 20-03-2020
GEZ.: 0416 77 66 58

FORM. A-4
SCHAAL NVT
TEKNR. KCT-CD02

www.kleincomforttechniek.nl

PAGINA NR. 1