


- 1 = Calibra
- 18 = MBH Boiler
- 23 = Buffervat
- 36 = Systeempomp cv (selectie en levering installateur)
- 37 = Omschakelklep koeling
- 50 = Buitenvoeler (meegeleverd bij WP)
- 53 = Start sensor boiler (meegeleverd bij boiler)
- 55 = Topsensor boiler (meegeleverd bij boiler)
- 75 = Inlaatcombinatie (levering installateur)
- 86 = Overstort 3 bar (levering installateur)
- 91 = Mogelkraan met ingebouwde filter (meegeleverd bij WP)
- 93 = Magneetfilter (te voorzien door installateur)
- 94 = Bronopvulset (meegeleverd bij WP)
- 95 = Afsluiter
- 100 = Overstort 3 bar (meegeleverd bij WP)
- 110 = Bronexpansievat (Meegeleverd bij WP)
- 113 = Expansievat cv (te voorzien door installateur)
- 115 = Koelmodule Passief (EM3 kaart is noodzakelijk)

		ADVESTEKENING		A		B	
		WILZIGING		DATUM		PAR.	
Calibra Duo met Mbh, koeling en buffer				SCHAAL		NVT	
Janssoniushof 51 5141 MP Waalwijk 0416 77 66 58				FORM.		A-4	
www.kleincomforttechniek.nl				TEKNR		KCT-CD04	
GET. 20-03-2020 GEZ.				PAGINA NR.		1	

PRINCIPESCHEMA W-INSTALLATIE - NIET VOOR INSTALLATIE DOELEINDEN